PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU PITNÉ A TEPLÉ VODY

Číslo odběrového protokolu: 707/BUS/2026 **Číslo zakázky:** PR26C7586

Zákazník:	Sellier & Bellot Int. a.s. Lidická 667, Vlašim,	**Název zakázky:**	Kontrola pitné vody
		Označení vzorku:	Pitná voda - kotelna vodní - koupelna
Účel odběru, specifikace plánu vzorkování:	Dle požadavku zákazníka e.č. P/SBINT-CZ/2026 Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování		
Lokalita odběru:	Vlašim		
Místo odběru:	Sellier & Bellot Int. a.s., kotelna vodní - koupelna		
Bod odběru:	vodovodní baterie		
GPS souřadnice:	49.6975500N, 14.9133778E		
Způsob úpravy vody:	chlorace		
Vzhled a popis vzorku:	Čirá kapalina, bezbarvá, bez plovoucích elementů, bez zápachu	**Zdroj:**	Jinošov
Podmínky prostředí:	uvnitř budovy	**Datum odběru:**	01.10.2026
Metoda odběru: **(Použitý postup odběru je akreditován)**	**CZ_SOP_D06_01_V03** Odběr vzorku pitných a teplých vod manuálně	**Čas odběru:**	9:30

Terénní měření

Parametr	Výsledek	NM	Jednotka	Metoda měření		Měřidlo
Teplota [°C] (VZORKOVANÁ MATRICE - na začátku, konci vzorkování)	11.9	±0.5	°C	ČSN 75 7342 Terénní měření teploty ve vodách	A	PRG-0097
Volný chlór [mg/L]	0.30	25 %	mg/L	CZ_SOP_D06_01_061 Terénní stanovení volného a celkového spektrofotometrickou metodou DPD ve vodách pomocí setů HACH a vázaného chloru dopočtem	A	PRG-1501
Celkový chlór [mg/L]	-	25 %	mg/L	CZ_SOP_D06_01_061 Terénní stanovení volného a celkového spektrofotometrickou metodou DPD ve vodách pomocí setů HACH a vázaného chloru dopočtem	A	PRG--

Nejistota měření (NM) je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativní směrodatné odchylky v procentech násobený koeficientem k = 2.

Parametry s indexem "**A**" v posledním sloupci jsou předmětem akreditace, na parametry s indexem "**N**" se akreditace nevztahuje

Terénní měření provedl a zapsal:	Irena Buštová, ALS Czech Republic s.r.o. Sampling section Jihlava tel: +420 604 229 126, irena.bustova@ALSglobal.com	**Podpis:**

Požadavky na laboratoř

Parametr	Úprava a konzervace	Vzorkovnice
W-CLF-PHO, W-DG-NFULL, W-TEMPER	vzorek chlazen, fixován	1x 0,06L PE fix. CHSK, 1x 0,25L sklo, 1x 0,06L PE fix. kovy, 1x 0,5L sterilní PE, 1x 0,25L PET

V případě konzultace výsledků se obraťte na zákaznický servis daného regionu nebo využijte email info@alsglobal.com

Odchylky od SOP:	Odchylky od SOP žádné.	
Poznámky k odběru:	Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle interního plánu kontroly kvality. Četnost vzorkování: na vyžádání	
Plán odběru vytvořil:	Irena Buštová, ALS Czech Republic s.r.o. Sampling section Jihlava tel: +420 604 229 126, irena.bustova@ALSglobal.com	**Podpis:**
Odběr provedl:	Irena Buštová, ALS Czech Republic s.r.o. Sampling section Jihlava tel: +420 604 229 126, irena.bustova@ALSglobal.com	**Podpis:**
Odběru přítomen, případně kontaktní osoba:	p. Radka Mašková	**Podpis:**
Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře:	Vzorek uložen v chlazeném boxu s chladicími vložkami. Přeprava osobním automobilem do laboratoře.	

Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:

Datum:	1. 10. 2026	**Čas:**	14:30	**Převzal**	ALS Praha	**Podpis:**

ALS Czech Republic s.r.o. L1163